

Obec Záblatí
Zastupitelstvo obce Záblatí
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí
kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce (města, městysy) Záblatí se na svém

zasedání konaném dne 27.11. 2024 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Záblatí (dále jen „obec“) je zajištěna společnou jednotkou sboru dobrovolných hasičů, zřízenou na základě „Zřizovací listiny“ uzavřené podle § 69a zákona o požární ochraně s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů a dalšími jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřena tyto orgány obce:
- a) zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
 - b) starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

varianta 1:

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

varianta 2:

(1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

- a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje³ či obce⁴ vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započatím na Obecním úřadu Záblatí a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku⁵.

(2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- a) Dřevěné přístřešky v Záblatí a jednotlivých osadách

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena společnou jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 5 a dalšími jednotkami uvedenými v příloze č. 1 vyhlášky.

³ § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

⁴ § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

⁵ § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně

Čl. 5

Kategorie společné jednotky požární ochrany, její početní stav a vybavení

- (1) Kategorie, početní stav a vybavení společné jednotky požární ochrany (čl. 2 odst. 1) jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové společné jednotky požární ochrany se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské zbrojnice na adrese Záblatí 4, anebo na jiné místo, stanovené velitelem této jednotky požární ochrany.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů⁶.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením⁷. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.

- (3) Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
- (4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
 - a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

ČL. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:

budova obecního úřadu na adrese Záblatí 9.

- (2) Dalšími místy zřízenými obcemi, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“, jsou:

- a) hasičská zbrojnice v ulici Záblatí 4 tel: 725 793 325 p. Rosenbaum

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlášen přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší obecním rozhlasem.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1, 2015 ze dne 1.9. 2015

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.2. 2025

Podpis



Jméno Příjmení

místostarosta



Podpis

Jméno Příjmení

starosta

Pozn. pro obec: Do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů se vkládá elektronická verze vyhlášky, kdy je místo podpisu za jménem a příjmením uvedena doložka v. r.

Upozornění: Obec má ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, povinnost po obdržení vyrozumění ze strany Ministerstva vnitra zveřejnit na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů oznámení o vyhlášení vyhlášky ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 7/2025, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 7/2025, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany společné jednotky požární ochrany.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 7/2025, kterou se vydává požární řád

- A) Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).
- B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 7/2025, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu				
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	JSDH Záblatí			
Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS	JPO V			

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 7/2025, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce nebo společné jednotky požární ochrany

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet členů
JSDH Záblatí	JPO V	1x CAS 25 - Š 706 RT, 1x DA Mercedes Benz, plovoucí čerpadlo 2x, elektrocentrála 1x, motorová pila 1x,	35

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.7/2025, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přirozené	Křišťanovický rybník	240 000 m ³	na hrázi	celoroční
	Řeka Blanice		brod u hřiště	
			Řepešín-most č.70	celoroční
umělé	Požární nádrž v Záblatí	2 000 m ³	na hrázi	celoroční
	Hlásná Lhota	800 m ³		celoroční
	Řepešín	600 m ³		celoroční
	Zvěřenice	800 m ³		celoroční
víceúčelové				

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přirozené				

